

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укріплення населення як найпростішого укріплення

«06» серпня 2024 року

Рахнівська гімназія
Дунаєвецької міської ради
Хмельницької області

ЧЕКМАН Валентина Костянтинівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник робочої групи

ІСАКОВА Інна Анатоліївна - начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради

САМУНИК Олег Васильович - заступник начальника управління освіти, молоді та спорту міської ради

СРЮБКО Олександр Олександрович - головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту міської ради

ГОРОБЕЦЬ Ілона Дмитрівна - інженер-технолог з дитячого харчування відділу фінансово-господарського забезпечення управління освіти, молоді та спорту міської ради

ПОБЕРЕЖНИЙ Ігор Васильович - головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту населення управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту

ВОЙДЕВИЧ Оксана Володимирівна - головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кам'янець-Подільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

ГОРБАТИЙ Денис Віталійович - головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям

Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

МЕЛЬНИК Олександр Сергійович - інспектор СЮП ВВЗГ КПРОП ГУНП в Хмельницькій області.

у присутності

директора Рахнівської гімназії Тетяни МАШТАЛЕР

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою

вул. Шкільна, 4 с. Рахнівка Кам'янець-Подільський район Хмельницька область

державної, комунальної, приватної форми власності

(непотрібне, закреслити)

що належить Дунаєвецькій міській раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної

форми власності органу, місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевого

державної адміністрації, державного, державного підприємства, установи та організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) _____

підвальне приміщення будинку гімназії корпус №2

основне функціональне призначення _____

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо) _____

загальна площа 60 кв. м., загальний об'єм 132 куб. м.
на кількість осіб 50 (з розрахунку 0,6 особи на 1 кв.м)
з розрахунку 1 особа на 1 м.²

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний: справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

Санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: чисті, сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: 1 вхід, входи виходи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісами.

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісьйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан системи вентиляції: не передбачено проєктом (наявна природна)

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: відсутня, наявні баки-пони для питної води у кількості 2 шт. об'ємом 5 л.

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли: відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) наявні біотуалети

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення електроосвітлення наявне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявний роутер, інтернет зв'язок, мобільний зв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння споруду укомплектовано первинними засобами пожежогасіння

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як


найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:


Голова комісії:

Члени комісії:



(підпис)



(підпис)



(підпис)



(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

ЧЕКМАН Валентина Костянтинівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

ІСАКОВА Інна Анатоліївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

САМУНИК Олег Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові)

СРЮБКО Олександр Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові)

ГОРОБЕЦЬ Ілона Дмитрівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

ПОБЕРЕЖНИЙ Ігор Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові)

ВОЙДЕВИЧ Оксана Володимирівна
(прізвище, ім'я та по батькові)


ГОРБАТИЙ Денис Віталійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

МЕЛЬНИК Олександр Сергійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений(на):

Директор Рахнівської гімназії

«06» серпня 2024 року



Тетяна МАШТАЛЕР